

додаток 6  
до наказу МВС України  
від 16 червня 2020 року №  
460.

**АКТ**  
**оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його**  
**використання для укріття населення як найпростішого укріття**

20 липня 2022 року

с. Садове  
(назва населеного пункту)

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності директора школи Іваненко Олександри Михайлівни  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

с. Садове вул. Тараріна, 2

~~державної, комунальної, приватної~~ форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить будинок освітньо-культурної міської ради Київської обл.  
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) Садова загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Березанської міської ради Київської області, окремо розташована  
основне функціональне призначення,  
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)  
загальна площа 4510 кв. м, загальний об'єм 17628 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний обмежено працездатний  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний  
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чистий, з ознаками підтоплення  
(чисті або загарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2 входи, не загарашені, захищені від атмосферних опадів навісами  
(кількість, входи не загарашені, захищено від атмосферних опадів навісьями або навісами),

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено проєктом, потребує ремонту  
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання децентралізоване, потребує ремонту,  
маєвні вкраси з невеликою водою  
(централізоване водопостачання або інше джерело,  
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проєктом, потребує ремонту  
санвузли відсутні  
(передбачено / не передбачено проєктом)  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)  
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,  
споруд, приміщень) маєвні виносні баки, буде встановлено біоуралет  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)  
в окремій кімнаті

7. Стан систем опалення передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення маєвна, електрообладнання  
справне  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних  
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)  
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами  
пожежогасіння спереду укомплектовано засобами пожежогасін.  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

**ВИСНОВОК**

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

рекомендовано:

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: заміни вхідних дверей, реконструкції (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

системи освітлення, облаштування інженерних мереж  
напушкання

Підписи осіб, які склали цей акт:

\_\_\_\_\_  
(посада, власне ім'я, прізвище)

\_\_\_\_\_  
(посада, власне ім'я, прізвище)

\_\_\_\_\_  
(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
(уповноважена ним особа)

Власник О.М. Свистенко  
(власне ім'я, прізвище)

20 07 2022 року

Комісія БРВА

Гр О. Білашовська  
Гр О. Коваль  
Гр О. Загородська  
Гр Олександр О.Л.